

Report mensile pressioni di esercizio rete di distribuzione

Maggio 2025

Dati riassuntivi impianto

Totale impianti: 36

Codice	Nome Impianto	MINIMO			MEDIO	MASSIMO		
		Punto ril.	Data	Valore	Valore	Punto ril.	Data	Valore
34615	ALBIATE	34615P005ALBI	19/05/2025 13:33:00	20,2 mbar	24,07 mbar	34615P003ALBI	24/05/2025 02:20:00	28,09 mbar
34119	ARDESIO	---	---	---	---	---	---	---
34903	BORGIO DI TERZO	34903P001BORG	13/05/2025 18:59:00	37,64 mbar	43,68 mbar	37470P008BORG	09/05/2025 01:51:00	47,93 mbar
35505	BOSSICO	35505P002BOSS	30/05/2025 18:50:00	40,64 mbar	43,97 mbar	35505P002BOSS	03/05/2025 23:08:00	45,64 mbar
34904	BRACCA	34904P001BRAC	07/05/2025 01:08:00	19,34 mbar	31,84 mbar	34904P009BRAC	01/05/2025 23:53:00	42,73 mbar
34120	BREMBILLA	---	---	---	---	---	---	---
36923	CABIANATE	36923P001CABI	30/05/2025 19:00:00	19,64 mbar	22,69 mbar	36923P002CABI	31/05/2025 06:00:00	25,43 mbar
34121	CAPRINO BERGAMASCO	34121P002POCA	17/05/2025 13:02:00	20,55 mbar	24,38 mbar	34121P002POCA	30/05/2025 00:12:00	27,37 mbar
34116	CARUGO/AROSIO	34116P001AROS	09/05/2025 19:26:00	20,03 mbar	22,63 mbar	34116P002CARU	15/05/2025 23:57:00	24,24 mbar
34340	CASSANO D'ADDA	34340P004CASS	29/05/2025 19:21:00	37,12 mbar	40,09 mbar	34340P005CASS	03/05/2025 03:19:00	43,19 mbar
37265	CERETE-SONGAVAZZO-ROVETTA	37265P006CESR	01/05/2025 13:26:00	36,16 mbar	42,20 mbar	37265P005CESR	08/05/2025 01:40:00	47,35 mbar
114140	CESANO/SEVESO	114140P001SEVE	28/05/2025 19:39:00	17,78 mbar	27,27 mbar	114140P004CEMA	31/05/2025 04:17:00	40,17 mbar
36925	CESATE	36925P004CESA	26/05/2025 19:21:00	35,14 mbar	39,23 mbar	36925P002CESA	16/05/2025 03:21:00	41,69 mbar
34943	DESIO	34943P002DESI	08/05/2025 19:18:00	0 mbar	21,80 mbar	34943P007DESI	07/05/2025 03:21:00	24,17 mbar
36926	FIGINO SERENZA	36926P001FIGI	10/05/2025 12:37:00	18,37 mbar	22,46 mbar	36926P004FIGI	26/05/2025 05:55:00	25,64 mbar
36920	GIUSSANO	36920P001GIUS	24/05/2025 01:54:48	0 mbar	22,49 mbar	36920P006GIUS	10/05/2025 03:52:00	25,61 mbar
34125	GROMO	---	---	---	---	---	---	---
34117	LENTATE SUL SEVESO	34117P006LENT	19/05/2025 19:13:00	18,19 mbar	22,26 mbar	34117P001LENT	10/05/2025 02:14:00	26,07 mbar
113596	LIMBIATE/BOVISIO	113596P003LIMB	26/05/2025 10:22:00	17,73 mbar	25,21 mbar	113596P010LIMB	13/05/2025 02:25:00	55,51 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025

Dati riassuntivi impianto

Totale impianti: 36

		MINIMO			MEDIO	MASSIMO		
Codice	Nome Impianto	Punto ril.	Data	Valore	Valore	Punto ril.	Data	Valore
36753	LISSONE/MACHERIO	36753P002LISS	10/05/2025 09:10:00	18,48 mbar	43,43 mbar	36753P011LISS	01/05/2025 03:58:00	201,53 mbar
113760	LURANO-CASTEL ROZZONE	---	---	---	---	---	---	---
36927	MEDA	36927P006MEDA	23/05/2025 07:37:00	0 mbar	22,29 mbar	36927P010MEDA	14/05/2025 02:26:00	26,21 mbar
36928	MUGGIO'	36928P001MUGG	31/05/2025 13:53:00	32,29 mbar	36,79 mbar	36928P004MUGG	30/05/2025 02:31:00	40,07 mbar
36966	NOVA MILANESE	36966P001NOVA	30/05/2025 22:22:24	0 mbar	22,36 mbar	36966P005NOVA	31/05/2025 03:56:00	25,53 mbar
34906	ONORE	34906P010ONOR	02/05/2025 18:40:00	22,73 mbar	38,93 mbar	34906P001ONOR	31/05/2025 04:59:00	48,34 mbar
34127	PALADINA	34127P002PALA	01/05/2025 19:03:00	19,88 mbar	23,78 mbar	34127P002PALA	13/05/2025 23:40:00	27,42 mbar
37764	PEIA	37764P001PEIA	29/05/2025 17:38:00	42,14 mbar	44,46 mbar	37764P001PEIA	10/05/2025 03:20:00	45,58 mbar
36813	PRESEZZO	36813P003PRES	05/05/2025 09:31:00	21,16 mbar	25,54 mbar	36813P001PRES	22/05/2025 05:28:00	27,69 mbar
34714	RENATE	34714P002RENA	29/05/2025 18:47:00	18,08 mbar	22,88 mbar	34714P006RENA	30/05/2025 01:06:00	27,39 mbar
114328	SEGRATE	114328P005SEGR	15/05/2025 12:34:00	21,38 mbar	24,65 mbar	114328P004SEGR	02/05/2025 02:41:00	26,77 mbar
35408	SEREGNO	35408P005SERE	29/05/2025 19:06:00	18,9 mbar	22,32 mbar	35408P011SERE	17/05/2025 15:32:36	25,65 mbar
35261	SOVICO	35261P001SOVI	29/05/2025 18:34:00	21,48 mbar	24,35 mbar	35261P001SOVI	28/05/2025 05:02:00	25,82 mbar
37470	SPINONE AL LAGO-ENDINE GAIANO-RAN...	37470P003SPER	02/05/2025 04:54:28	0 mbar	40,37 mbar	37470P004SPER	09/05/2025 01:26:00	49,27 mbar
36838	TREZZO SULL'ADDA	36838P001TREZ	06/05/2025 00:28:00	21,88 mbar	31,63 mbar	36838P003TREZ	07/05/2025 03:55:00	35,45 mbar
34624	TRIUGGIO	34624P001TRIUI	30/05/2025 18:24:00	19,24 mbar	24,16 mbar	34624P004TRIUI	06/05/2025 14:29:44	27,8 mbar
35262	VAREDO	35262P005VARE	18/05/2025 03:42:12	0,04 mbar	22,24 mbar	35262P005VARE	04/05/2025 02:37:00	25,34 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025

Impianto di ALBIATE

Totale punti: 5

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34615P001ALBI	Via Marconi - incrocio con v...	21/05/2025 11:49:00	21,1 mbar	24,00 mbar	10/05/2025 04:15:00	26,43 mbar
34615P002ALBI	Via Pasubio	11/05/2025 19:23:00	21,29 mbar	24,20 mbar	10/05/2025 04:19:00	26,55 mbar
34615P003ALBI	Via Pascoli	25/05/2025 12:37:00	22,5 mbar	24,51 mbar	24/05/2025 02:20:00	28,09 mbar
34615P005ALBI	Via Petrarca	19/05/2025 13:33:00	20,2 mbar	24,10 mbar	10/05/2025 04:19:00	26,55 mbar
34615P006ALBI	Via Filzi	08/05/2025 19:48:00	20,98 mbar	23,53 mbar	10/05/2025 04:18:00	25,93 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di ARDESIO

Totale punti: 1

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34119P001ARDE	Via Alpe Corte	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di BORGO DI TERZO

Totale punti: 9

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34903P001BORG	Via Bescasolo - presso incro...	13/05/2025 18:59:00	37,64 mbar	41,60 mbar	09/05/2025 01:04:00	45,71 mbar
34903P002BORG	Via Cassanico	30/05/2025 18:19:00	38,26 mbar	42,98 mbar	10/05/2025 03:34:00	47,42 mbar
34903P003BORG	Via Piave	29/05/2025 19:03:00	41,34 mbar	44,65 mbar	02/05/2025 02:36:00	47,13 mbar
34903P004BORG	Via Corlotti	31/05/2025 18:46:00	42,14 mbar	44,96 mbar	31/05/2025 02:26:00	46,9 mbar
34903P005BORG	Via Redonina - fraz. Redona	31/05/2025 18:09:00	42,49 mbar	45,31 mbar	09/05/2025 01:52:00	47,44 mbar
34903P006BORG	VIA DON MILANI ENTRATICO (AL...	---	---	---	---	---
34903P007BORG	Via Moia	02/05/2025 18:30:00	37,99 mbar	42,65 mbar	10/05/2025 03:34:00	46,88 mbar
37470P008BORG	Via De' Gasperi	31/05/2025 12:31:00	39,22 mbar	43,62 mbar	09/05/2025 01:51:00	47,93 mbar
37470P011SPER	VIA ALCIDE DE GASPERI - (Gro...	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di BOSSICO

Totale punti: 2

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
35505P001BOSS	Via Sette Colli	---	---	---	---	---
35505P002BOSS	Via Pervico	30/05/2025 18:50:00	40,64 mbar	43,97 mbar	03/05/2025 23:08:00	45,64 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di BRACCA

Totale punti: 9

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34904P001BRAC	Via Marconi	07/05/2025 01:08:00	19,34 mbar	23,97 mbar	02/05/2025 03:13:00	26,2 mbar
34904P002BRAC	Via Dosso	01/05/2025 18:56:00	33,81 mbar	37,44 mbar	31/05/2025 05:21:00	38,92 mbar
34904P003BRAC	Piazza Alpini	---	---	---	---	---
34904P004BRAC	Via Manzoni	31/05/2025 18:23:00	20,65 mbar	22,88 mbar	31/05/2025 05:18:00	24,08 mbar
34904P005BRAC	Via Monte Alben	---	---	---	---	---
34904P006BRAC	Via Fratelli Gamba	01/05/2025 13:42:00	20,42 mbar	22,52 mbar	10/05/2025 04:16:00	23,54 mbar
34904P007BRAC	Corso G. Camozzi	24/05/2025 19:18:00	33,19 mbar	36,49 mbar	01/05/2025 02:37:00	38,05 mbar
34904P008BRAC	Via Piano Ama	02/05/2025 18:31:00	38,52 mbar	40,64 mbar	31/05/2025 04:55:00	41,22 mbar
34904P009BRAC	Via Pineta	01/05/2025 12:28:00	35,16 mbar	38,93 mbar	01/05/2025 23:53:00	42,73 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di BREMBILLA

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34120P001BRBE	Via Cadamone	---	---	---	---	---
34120P002BRBE	Via F. Gervasoni	---	---	---	---	---
34120P003BRBE	Via Europa	---	---	---	---	---
34120P004BRBE	Via F.lli Calvi	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di CABIATE

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36923P001CABI	Via J.F. Kennedy	30/05/2025 19:00:00	19,64 mbar	21,67 mbar	30/05/2025 03:50:00	22,22 mbar
36923P002CABI	Via S.Martino della battaglia	11/05/2025 09:26:00	19,69 mbar	24,39 mbar	31/05/2025 06:00:00	25,43 mbar
36923P003CABI	Viale Repubblica	30/05/2025 19:06:00	20,06 mbar	20,97 mbar	29/05/2025 03:28:00	21,97 mbar
36923P004CABI	Via Anderloni - incrocio con...	29/05/2025 18:55:00	21,45 mbar	23,71 mbar	13/05/2025 03:30:00	24,63 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di CAPRINO BERGAMASCO

Totale punti: 3

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34121P001POCA	Via Agro	---	---	---	---	---
34121P002POCA	Via Vigneto	17/05/2025 13:02:00	20,55 mbar	24,44 mbar	30/05/2025 00:12:00	27,37 mbar
34121P003POCA	Via Roma	30/05/2025 18:39:00	21,78 mbar	24,32 mbar	31/05/2025 04:40:00	25,2 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di CARUGO/AROSIO

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34116P001AROS	Via Oberdan	09/05/2025 19:26:00	20,03 mbar	22,22 mbar	28/05/2025 03:47:00	24,21 mbar
34116P001CARU	Cascina Gattedo	30/05/2025 18:28:00	20,39 mbar	22,43 mbar	08/05/2025 02:53:00	23,82 mbar
34116P002AROS	Via San Giuseppe	---	---	---	---	---
34116P002CARU	Via Cadorna	02/05/2025 12:29:00	21,65 mbar	23,23 mbar	15/05/2025 23:57:00	24,24 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di CASSANO D'ADDA

Totale punti: 5

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34340P001CASS	Via Genova	04/05/2025 19:11:00	38,28 mbar	39,85 mbar	30/05/2025 04:03:00	40,73 mbar
34340P002CASS	Via Cascina Casotta	02/05/2025 18:28:00	37,32 mbar	39,58 mbar	30/05/2025 04:33:00	41,26 mbar
34340P003CASS	P.za Garibaldi 5	02/05/2025 11:57:00	37,48 mbar	40,01 mbar	02/05/2025 04:54:00	41,66 mbar
34340P004CASS	Via del Bosco	29/05/2025 19:21:00	37,12 mbar	39,93 mbar	31/05/2025 06:20:00	41,59 mbar
34340P005CASS	Via Vaprio	01/05/2025 11:58:00	37,92 mbar	41,09 mbar	03/05/2025 03:19:00	43,19 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di CERETE-SONGAVAZZO-ROVETTA

Totale punti: 6

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
37265P001CESR	Via Vittorio Veneto	---	---	---	---	---
37265P002CESR	Via Antonio Magri	---	---	---	---	---
37265P003CESR	Via Milano	30/05/2025 18:55:00	39,86 mbar	42,39 mbar	23/05/2025 02:30:00	44,11 mbar
37265P004CESR	Via Marconi	---	---	---	---	---
37265P005CESR	Via Stalet	15/05/2025 17:18:00	38,31 mbar	43,09 mbar	08/05/2025 01:40:00	47,35 mbar
37265P006CESR	VIA ROMA Via Roma	01/05/2025 13:26:00	36,16 mbar	41,10 mbar	10/05/2025 03:06:00	45,1 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di CESANO/SEVESO

Totale punti: 16

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
114140P001CEMA	Via Toscana - incrocio con V...	---	---	---	---	---
114140P001SEVE	Via Gorizia	28/05/2025 19:39:00	17,78 mbar	21,89 mbar	22/05/2025 01:29:00	24,09 mbar
114140P002CEMA	Via Adamello	02/05/2025 15:02:00	32,16 mbar	35,19 mbar	07/05/2025 23:30:00	37,14 mbar
114140P002SEVE	Via Respighi	15/05/2025 19:15:00	19,14 mbar	21,58 mbar	07/05/2025 02:33:00	23,33 mbar
114140P003CEMA	Via Necchi	---	---	---	---	---
114140P003SEVE	Via Ronco Nuovo	30/05/2025 18:24:00	18,44 mbar	21,92 mbar	31/05/2025 03:43:00	23,65 mbar
114140P004CEMA	Via Verga	30/05/2025 18:50:00	35,48 mbar	38,62 mbar	31/05/2025 04:17:00	40,17 mbar
114140P004SEVE	Via Don Luigi Sturzo	15/05/2025 18:34:00	21,48 mbar	23,76 mbar	16/05/2025 02:45:00	25,12 mbar
114140P005CEMA	Via Matteotti	30/05/2025 19:06:00	35,48 mbar	38,04 mbar	30/05/2025 04:12:00	39,16 mbar
114140P005SEVE	Via Laforet	31/05/2025 12:13:00	19,7 mbar	22,68 mbar	31/05/2025 04:06:00	24,43 mbar
114140P006CEMA	Via Beato Angelico	01/05/2025 12:29:00	35,72 mbar	38,48 mbar	10/05/2025 04:31:00	40,09 mbar
114140P006SEVE	Via Resegone	15/05/2025 19:34:00	21,28 mbar	23,63 mbar	31/05/2025 05:07:00	25,09 mbar
114140P007SEVE	Via Madonna	29/05/2025 19:09:00	19,75 mbar	22,40 mbar	31/05/2025 02:51:00	23,88 mbar
114140P008SEVE	Via Vigorelli	12/05/2025 12:00:00	21,17 mbar	23,33 mbar	13/05/2025 02:02:00	24,96 mbar
114140P009SEVE	Via Montello	21/05/2025 18:55:00	20,73 mbar	22,95 mbar	31/05/2025 02:45:00	24,48 mbar
34117P004SEVE	VIA DON LUIGI STURZO - (Seve...	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di CESATE

Totale punti: 5

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36925P001CESA	Via Giordano 14	31/05/2025 12:09:00	35,35 mbar	39,23 mbar	29/05/2025 02:02:00	40,63 mbar
36925P002CESA	Via Ronchi 12/14	30/05/2025 19:15:00	36,66 mbar	40,40 mbar	16/05/2025 03:21:00	41,69 mbar
36925P003CESA	Via Vigna 20	29/05/2025 19:33:00	35,89 mbar	39,23 mbar	29/05/2025 04:07:00	40,38 mbar
36925P004CESA	Via dei Mille 19	26/05/2025 19:21:00	35,14 mbar	38,62 mbar	30/05/2025 02:56:00	39,56 mbar
36925P005CESA	Via Stazione 8	31/05/2025 18:00:00	35,14 mbar	38,68 mbar	21/05/2025 23:53:00	39,29 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di DESIO

Totale punti: 12

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34943P001DESI	Via Boltraffio	02/05/2025 12:50:00	19,93 mbar	21,71 mbar	06/05/2025 00:56:00	22,61 mbar
34943P002DESI	Via dei Boschi	08/05/2025 19:18:00	0 mbar	18,18 mbar	15/05/2025 23:51:00	23,29 mbar
34943P003DESI	Via Don Luigi Sturzo	26/05/2025 19:40:00	18,67 mbar	20,68 mbar	06/05/2025 04:19:00	21,53 mbar
34943P004DESI	Via Tonale - Cascina Bolagnos	30/05/2025 02:24:00	0,37 mbar	21,85 mbar	30/05/2025 18:32:12	22,48 mbar
34943P005DESI	Via Bernina	14/05/2025 19:06:00	19,39 mbar	21,44 mbar	07/05/2025 04:09:00	22,5 mbar
34943P006DESI	Via per Cesano	28/05/2025 19:23:00	19,37 mbar	21,18 mbar	06/05/2025 23:09:00	22,03 mbar
34943P007DESI	VIA PADOVA - (Desio)	23/05/2025 12:10:00	21,58 mbar	23,34 mbar	07/05/2025 03:21:00	24,17 mbar
34943P008DESI	VIA GUADO DEL - (Desio)	---	---	---	---	---
34943P009DESI	VIA OLMETTO - (Desio)	09/05/2025 08:14:00	20,17 mbar	23,26 mbar	07/05/2025 13:25:00	22,64 mbar
34943P010DESI	VIA ADAMELLO - (Desio)	29/05/2025 18:58:00	20,98 mbar	22,93 mbar	28/05/2025 02:36:00	24,12 mbar
34943P011DESI	VIA BRENNERO - (Desio)	---	---	---	---	---
34943P012DESI	VIA SEREGNO (PER) - (Desio)	10/05/2025 15:58:00	20,95 mbar	23,39 mbar	09/05/2025 23:30:00	23,51 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di FIGINO SERENZA

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36926P001FIGI	Via Alfieri	10/05/2025 12:37:00	18,37 mbar	20,68 mbar	09/05/2025 01:35:00	22,06 mbar
36926P002FIGI	Via Marconi - incrocio con v...	29/05/2025 19:28:00	19,85 mbar	22,42 mbar	31/05/2025 04:38:00	24,18 mbar
36926P003FIGI	Via Diaz	10/05/2025 12:40:00	20,51 mbar	22,99 mbar	26/05/2025 00:55:00	24,29 mbar
36926P004FIGI	Via Roma	10/05/2025 12:39:00	20,22 mbar	23,74 mbar	26/05/2025 05:55:00	25,64 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di GIUSSANO

Totale punti: 6

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36920P001GIUS	Via Cefalonia	24/05/2025 01:54:48	0 mbar	19,82 mbar	17/05/2025 03:37:00	23,08 mbar
36920P002GIUS	Via Udine	15/05/2025 18:52:00	18,62 mbar	20,37 mbar	03/05/2025 02:07:00	21,44 mbar
36920P003GIUS	Via delle Grigne - Cascina R...	02/05/2025 13:22:00	21,68 mbar	23,89 mbar	25/05/2025 23:29:00	25,18 mbar
36920P004GIUS	Via Monte Santo	30/05/2025 18:47:00	22,04 mbar	23,88 mbar	10/05/2025 03:53:00	25,26 mbar
36920P005GIUS	Via Pola	31/05/2025 11:44:00	21,13 mbar	22,85 mbar	31/05/2025 02:33:00	23,96 mbar
36920P006GIUS	Viale degli Alpini	17/05/2025 12:24:00	22,38 mbar	24,14 mbar	10/05/2025 03:52:00	25,61 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di GROMO

Totale punti: 1

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34125P001GROM	Via Foppi	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di LENTATE SUL SEVESO

Totale punti: 6

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34117P001LENT	Via Brescia	23/05/2025 10:35:00	21,34 mbar	24,53 mbar	10/05/2025 02:14:00	26,07 mbar
34117P002LENT	Via Trilussa	31/05/2025 16:11:00	19,15 mbar	20,98 mbar	08/05/2025 02:40:00	22,14 mbar
34117P003LENT	Via Padova	30/05/2025 18:51:00	20,95 mbar	23,15 mbar	09/05/2025 02:35:00	24,46 mbar
34117P004LENT	Via Borgazzi	30/05/2025 18:35:00	19,99 mbar	22,31 mbar	10/05/2025 01:55:00	23,82 mbar
34117P005LENT	Via Gerbino	18/05/2025 12:34:00	19,69 mbar	22,17 mbar	10/05/2025 02:09:00	23,77 mbar
34117P006LENT	Via Redipuglia	19/05/2025 19:13:00	18,19 mbar	20,44 mbar	10/05/2025 03:04:00	21,46 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di LIMBIATE/BOVISIO

Totale punti: 14

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
113596P001BOVI	Via Tasso	31/05/2025 12:26:00	20,07 mbar	21,84 mbar	31/05/2025 03:30:00	22,73 mbar
113596P001LIMB	Via Galliano Giuseppe	26/05/2025 10:20:00	17,98 mbar	22,85 mbar	30/05/2025 02:38:00	24,74 mbar
113596P002BOVI	Via Vittorio Alfieri	26/05/2025 19:10:00	21,62 mbar	24,09 mbar	31/05/2025 03:32:00	25,18 mbar
113596P002LIMB	Via Bramante - presso Centro...	21/05/2025 13:22:00	18,95 mbar	21,85 mbar	13/05/2025 02:08:00	23,21 mbar
113596P003LIMB	Via Tadino	26/05/2025 10:22:00	17,73 mbar	22,21 mbar	30/05/2025 04:07:00	23,82 mbar
113596P004LIMB	Via G. della Porta	15/05/2025 19:42:00	20,38 mbar	23,59 mbar	16/05/2025 03:39:00	24,92 mbar
113596P005LIMB	Via Lipari	28/05/2025 18:53:00	17,8 mbar	20,57 mbar	13/05/2025 02:31:00	22,13 mbar
113596P006LIMB	Via Linneo	15/05/2025 19:43:00	19,31 mbar	21,15 mbar	19/05/2025 01:14:00	22,16 mbar
113596P007LIMB	Via Saragat - incrocio con v...	28/05/2025 19:00:00	21,75 mbar	23,63 mbar	13/05/2025 02:39:00	24,79 mbar
113596P008LIMB	Via Brescia	---	---	---	---	---
113596P009LIMB	Via Palermo	01/05/2025 12:28:00	21,63 mbar	23,82 mbar	16/05/2025 03:53:00	25,25 mbar
113596P010LIMB	Via Vecellio - incrocio via ...	29/05/2025 18:46:00	51,39 mbar	53,95 mbar	13/05/2025 02:25:00	55,51 mbar
113596P011LIMB	Via Sicilia	---	---	---	---	---
113596P012LIMB	Via Leonardo da Vinci	29/05/2025 18:57:00	20,11 mbar	23,02 mbar	13/05/2025 03:27:00	24,49 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di LISSONE/MACHERIO

Totale punti: 17

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36753P001LISS	Vicolo Valle	06/05/2025 18:41:00	19,16 mbar	21,61 mbar	06/05/2025 01:48:00	21,99 mbar
36753P001MACH	Via Copernico	29/05/2025 11:49:00	18,8 mbar	22,21 mbar	10/05/2025 02:43:00	24,47 mbar
36753P002LISS	Via Genola	10/05/2025 09:10:00	18,48 mbar	22,87 mbar	06/05/2025 02:34:00	22,7 mbar
36753P002MACH	Via Laghetto	31/05/2025 17:18:00	32,76 mbar	34,99 mbar	10/05/2025 03:51:00	36,22 mbar
36753P003LISS	Via Delle industrie	10/05/2025 11:50:00	21,4 mbar	26,78 mbar	06/05/2025 01:51:00	26,09 mbar
36753P003MACH	Via Matteotti	14/05/2025 19:07:00	19,35 mbar	21,76 mbar	10/05/2025 04:14:00	23,39 mbar
36753P004LISS	Via Buonarroti	02/05/2025 12:45:00	19 mbar	21,96 mbar	02/05/2025 03:29:00	22,24 mbar
36753P004MACH	Via Muratori	30/05/2025 17:01:00	18,74 mbar	21,82 mbar	26/05/2025 04:20:00	23,24 mbar
36753P005LISS	Via della fortuna	30/05/2025 18:51:00	18,49 mbar	21,61 mbar	02/05/2025 01:56:00	22,33 mbar
36753P005MACH	Via della Resistenza - incro...	28/05/2025 18:52:00	21,52 mbar	24,34 mbar	10/05/2025 00:35:00	25,88 mbar
36753P006LISS	Via Cellini - V.Le Valassina	29/05/2025 19:56:00	18,74 mbar	21,68 mbar	02/05/2025 02:47:00	22,25 mbar
36753P007LISS	Via S. Pellico	01/05/2025 12:13:00	21,54 mbar	23,68 mbar	02/05/2025 02:46:00	24,28 mbar
36753P008LISS	Via Pitagora	02/05/2025 12:07:00	21,46 mbar	24,34 mbar	02/05/2025 03:24:00	25,15 mbar
36753P009LISS	Via Montegrappa	---	---	---	---	---
36753P010LISS	Via Gioberti	02/05/2025 11:45:00	22,58 mbar	25,72 mbar	06/05/2025 01:47:00	26,23 mbar
36753P011LISS	Via Meda	01/05/2025 08:10:00	30,2 mbar	334,99 mbar	01/05/2025 03:58:00	201,53 mbar
36753P012LISS	Viale Riva	02/05/2025 12:35:00	21,72 mbar	24,58 mbar	06/05/2025 01:47:00	25,09 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di LURANO-CASTEL ROZZONE

Totale punti: 3

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
113760P001LUCA	VIA DON COMOTTI	---	---	---	---	---
113760P002LUCA	VIA BRIGNIANO	---	---	---	---	---
113760P003LUCA	VIA MANZONI	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di MEDA

Totale punti: 12

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36927P001MEDA	Via Vignazzola - presso vicolo	26/05/2025 13:41:00	18,3 mbar	20,50 mbar	12/05/2025 01:55:00	21,84 mbar
36927P002MEDA	Via Montegrappa	28/05/2025 19:15:00	19,76 mbar	22,60 mbar	31/05/2025 05:23:00	23,84 mbar
36927P003MEDA	Via Colombara	---	---	---	---	---
36927P004MEDA	Via Pavia - incrocio via Man...	10/05/2025 03:17:04	0,34 mbar	20,97 mbar	05/05/2025 18:04:32	24,65 mbar
36927P005MEDA	Viale Repubblica - di fronte...	17/05/2025 12:32:00	19,52 mbar	21,74 mbar	31/05/2025 05:21:00	23,08 mbar
36927P006MEDA	Via Villafranca	23/05/2025 07:37:00	0 mbar	17,86 mbar	06/05/2025 03:50:00	24,48 mbar
36927P007MEDA	Via Cavallina	09/05/2025 19:40:00	17,24 mbar	21,71 mbar	30/05/2025 02:30:00	23,2 mbar
36927P008MEDA	Via Roma	10/05/2025 12:44:00	21,13 mbar	24,46 mbar	10/05/2025 02:30:00	25,4 mbar
36927P009MEDA	Via Lombardia	29/05/2025 18:49:00	21 mbar	23,57 mbar	31/05/2025 02:11:00	24,56 mbar
36927P010MEDA	Via Trieste	09/05/2025 19:02:00	22,63 mbar	25,03 mbar	14/05/2025 02:26:00	26,21 mbar
36927P011MEDA	Via Milano	11/05/2025 12:17:00	20,64 mbar	23,61 mbar	30/05/2025 00:46:00	25,07 mbar
36927P012MEDA	Via Tevere	31/05/2025 13:08:00	21,4 mbar	23,11 mbar	10/05/2025 02:25:00	24,31 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di MUGGIO'

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36928P001MUGG	Via La Pira - incrocio via d...	31/05/2025 13:53:00	32,29 mbar	34,88 mbar	14/05/2025 03:25:00	36,26 mbar
36928P002MUGG	Via Ferrario	29/05/2025 13:46:00	32,6 mbar	35,16 mbar	29/05/2025 02:38:00	36,19 mbar
36928P003MUGG	Via F.lli Cervi	30/05/2025 16:11:00	35,63 mbar	38,30 mbar	30/05/2025 03:06:00	39,27 mbar
36928P004MUGG	Via S. Carlo	30/05/2025 14:58:00	36,45 mbar	38,80 mbar	30/05/2025 02:31:00	40,07 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di NOVA MILANESE

Totale punti: 8

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36966P001NOVA	Via Vercelli	30/05/2025 22:22:24	0 mbar	17,63 mbar	04/05/2025 04:23:00	23,82 mbar
36966P002NOVA	Via Pellico	29/05/2025 19:42:00	22,61 mbar	23,89 mbar	08/05/2025 00:30:00	24,76 mbar
36966P003NOVA	Via Balconi	30/05/2025 16:26:00	20,67 mbar	22,68 mbar	30/05/2025 00:34:00	23,72 mbar
36966P004NOVA	Via Garibaldi	11/05/2025 11:21:00	19,79 mbar	21,82 mbar	10/05/2025 02:53:00	22,87 mbar
36966P005NOVA	Via Vanzati	16/05/2025 04:24:00	21,88 mbar	23,87 mbar	31/05/2025 03:56:00	25,53 mbar
36966P006NOVA	Via Colombo	11/05/2025 12:25:00	22,21 mbar	23,87 mbar	07/05/2025 03:03:00	24,94 mbar
36966P007NOVA	Via Cava Madonnina	11/05/2025 19:14:00	21,68 mbar	23,55 mbar	08/05/2025 22:46:00	24,28 mbar
36966P008NOVA	Via Parini	31/05/2025 17:30:00	19,52 mbar	21,59 mbar	10/05/2025 03:11:00	23,06 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di ONORE

Totale punti: 11

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34906P001ONOR	Via Dreher	02/05/2025 19:36:00	41,6 mbar	45,71 mbar	31/05/2025 04:59:00	48,34 mbar
34906P002ONOR	VIA A. FANTONI - fraz Dorga	---	---	---	---	---
34906P003ONOR	Via Carlo Magno	---	---	---	---	---
34906P004ONOR	Via Toti	01/05/2025 15:04:00	39,35 mbar	45,29 mbar	01/05/2025 03:40:00	47,92 mbar
34906P005ONOR	Via Ronchi - incrocio con vi...	31/05/2025 18:36:00	39,62 mbar	42,56 mbar	01/05/2025 01:48:00	43,93 mbar
34906P006ONOR	Via Glaiola	02/05/2025 12:44:00	39,78 mbar	43,00 mbar	31/05/2025 04:13:00	44,62 mbar
34906P007ONOR	Via Santa Elisabetta - press...	---	---	---	---	---
34906P008ONOR	Via Pittore Alberici - incro...	31/05/2025 17:20:00	37,65 mbar	40,84 mbar	10/05/2025 00:48:00	42,82 mbar
34906P009ONOR	Via Chiesa	30/05/2025 18:09:00	22,86 mbar	24,75 mbar	30/05/2025 01:30:00	26,18 mbar
34906P010ONOR	SP60 - presso località Dezzo	02/05/2025 18:40:00	22,73 mbar	25,94 mbar	31/05/2025 04:51:00	27,2 mbar
34906P011ONOR	Via Andrea Fantoni - (Casti...	31/05/2025 19:45:00	38,76 mbar	43,34 mbar	01/05/2025 04:39:00	45,67 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di PALADINA

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34127P001PALA	Via Libertà - incrocio con v...	01/05/2025 18:10:00	22,51 mbar	23,99 mbar	02/05/2025 00:49:00	25,62 mbar
34127P002PALA	Via Fratelli Benaglia	01/05/2025 19:03:00	19,88 mbar	23,86 mbar	13/05/2025 23:40:00	27,42 mbar
34127P003PALA	Via Manzoni	30/05/2025 18:57:00	21,23 mbar	23,36 mbar	28/05/2025 02:47:00	25,33 mbar
34127P004PALA	Via Bergamo	31/05/2025 19:05:00	21,85 mbar	23,91 mbar	02/05/2025 03:29:00	25,68 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di PEIA

Totale punti: 1

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
37764P001PEIA	Via Ca' Zenucchi	29/05/2025 17:38:00	42,14 mbar	44,46 mbar	10/05/2025 03:20:00	45,58 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di PRESEZZO

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36813P001PRES	SP166	29/05/2025 18:50:00	23,7 mbar	26,39 mbar	22/05/2025 05:28:00	27,69 mbar
36813P002PRES	Via Colombaia	---	---	---	---	---
36813P003PRES	Via Don Gnocchi - incrocio c...	05/05/2025 09:31:00	21,16 mbar	24,70 mbar	07/05/2025 03:25:00	26,16 mbar
36813P004PRES	VIA G. VERDI	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di RENATE

Totale punti: 8

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34714P001RENA	Via Toscanini	14/05/2025 19:35:00	20,06 mbar	21,88 mbar	23/05/2025 01:12:00	23,34 mbar
34714P002RENA	Via Deledda	29/05/2025 18:47:00	18,08 mbar	20,79 mbar	10/05/2025 02:10:00	22,25 mbar
34714P003RENA	Via Garibaldi	26/05/2025 19:22:00	18,82 mbar	21,41 mbar	30/05/2025 04:08:00	23,18 mbar
34714P004RENA	Via XXV Aprile - Via Magenta	29/05/2025 17:42:00	21,82 mbar	24,05 mbar	30/05/2025 02:33:00	25,83 mbar
34714P005RENA	Via Sirtori	15/05/2025 18:48:00	20,5 mbar	22,80 mbar	30/05/2025 02:29:00	24,51 mbar
34714P006RENA	Via Manzoni	14/05/2025 18:44:00	24,2 mbar	26,14 mbar	30/05/2025 01:06:00	27,39 mbar
34714P007RENA	Via Turati	30/05/2025 19:36:00	20,85 mbar	23,10 mbar	30/05/2025 04:06:00	24,71 mbar
34714P008RENA	Via Rimembranze	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di SEGRATE

Totale punti: 5

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
114328P001SEGR	Via Aldo Moro	31/05/2025 12:22:00	22,56 mbar	24,70 mbar	13/05/2025 00:47:00	26,39 mbar
114328P002SEGR	Via della Camelia	---	---	---	---	---
114328P003SEGR	Via del Pino	---	---	---	---	---
114328P004SEGR	Via Roma	31/05/2025 18:10:00	22,29 mbar	25,30 mbar	02/05/2025 02:41:00	26,77 mbar
114328P005SEGR	Strada di Spina	15/05/2025 12:34:00	21,38 mbar	23,96 mbar	19/05/2025 05:20:00	23,84 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di SEREGNO

Totale punti: 13

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
35408P002SERE	Via Liguria	31/05/2025 19:21:00	19,05 mbar	21,35 mbar	31/05/2025 03:54:00	22,11 mbar
35408P003SERE	Via vicinale S.Carlo	12/05/2025 11:46:00	19,33 mbar	20,88 mbar	30/05/2025 04:01:00	21,89 mbar
35408P004SERE	Via Cadore	26/05/2025 11:38:00	19,55 mbar	21,36 mbar	31/05/2025 02:48:00	22,38 mbar
35408P005SERE	Via Turati	29/05/2025 19:06:00	18,9 mbar	20,79 mbar	31/05/2025 05:39:00	21,64 mbar
35408P006SERE	Via Gozzano	29/05/2025 19:16:00	19,88 mbar	22,00 mbar	30/05/2025 03:25:00	23,06 mbar
35408P007SERE	Via Cervino	02/05/2025 12:08:00	21,33 mbar	22,64 mbar	31/05/2025 02:46:00	23,7 mbar
35408P008SERE	Via Kuliscioff	---	---	---	---	---
35408P009SERE	Via Napoli	29/05/2025 12:19:00	21,9 mbar	23,86 mbar	31/05/2025 02:51:00	24,92 mbar
35408P010SERE	Vicolo S.Agostino	31/05/2025 19:51:00	21,14 mbar	23,13 mbar	30/05/2025 03:40:00	24,12 mbar
35408P011SERE	Via Gorizia	11/05/2025 12:09:44	21,88 mbar	24,52 mbar	17/05/2025 15:32:36	25,65 mbar
35408P012SERE	Via Toscanini	30/05/2025 19:59:00	20,99 mbar	23,02 mbar	30/05/2025 04:06:00	24,07 mbar
35408P013SERE	Via Machiavelli	26/05/2025 19:08:00	19,3 mbar	20,72 mbar	30/05/2025 02:44:00	21,42 mbar
35408P014SERE	Via Pacini	01/05/2025 18:55:00	21,78 mbar	23,53 mbar	30/05/2025 04:37:00	24,47 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di SOVICO

Totale punti: 2

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
35261P001SOVI	Via Molini Bassi	29/05/2025 18:34:00	21,48 mbar	24,52 mbar	28/05/2025 05:02:00	25,82 mbar
35261P002SOVI	Via Galvani	30/05/2025 19:08:00	22,47 mbar	24,19 mbar	10/05/2025 02:44:00	25,19 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di SPINONE AL LAGO-ENDINE GAIANO-RANZANICO

Totale punti: 22

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
37470P001SPER	Via S.Mauro	09/05/2025 15:32:00	22,7 mbar	30,73 mbar	24/05/2025 00:27:00	32,75 mbar
37470P002SPER	Via San Fermo	---	---	---	---	---
37470P003SPER	Strada Alta - presso vicolo ...	02/05/2025 04:54:28	0 mbar	43,35 mbar	02/05/2025 16:02:28	44,92 mbar
37470P004SPER	Via Rivolta	02/05/2025 13:06:00	42,47 mbar	46,54 mbar	09/05/2025 01:26:00	49,27 mbar
37470P005SPER	Via Vittorio Emanuele	---	---	---	---	---
37470P006SPER	Via Forcella	---	---	---	---	---
37470P007SPER	Via della Repubblica	01/05/2025 11:50:00	37,16 mbar	40,79 mbar	10/05/2025 02:43:00	44,03 mbar
37470P008SPER	Via Monte Santo	29/05/2025 16:44:00	39,64 mbar	42,94 mbar	10/05/2025 02:42:00	45,7 mbar
37470P009SPER	Via Campello	---	---	---	---	---
37470P010SPER	Via Vittoria	---	---	---	---	---
37470P012SPER	VIA DELLA NEVE	31/05/2025 18:28:00	35,44 mbar	39,90 mbar	08/05/2025 05:33:00	42,56 mbar
37470P013SPER	Via alla Fonte	31/05/2025 18:51:00	39,13 mbar	42,27 mbar	09/05/2025 03:52:00	45,07 mbar
37470P014SPER	Via Belvedere	15/05/2025 10:04:00	26,98 mbar	33,51 mbar	07/05/2025 00:03:00	35,42 mbar
37470P015SPER	via Geres	09/05/2025 18:00:00	34,17 mbar	42,21 mbar	11/05/2025 03:42:00	46,91 mbar
37470P016SPER	Via Porto	02/05/2025 17:32:00	32,34 mbar	35,77 mbar	25/05/2025 05:14:00	38,56 mbar
37470P017SPER	spostato da SP40 (via Bergam...	---	---	---	---	---
37470P018SPER	Via Donizetti	31/05/2025 12:46:00	39,98 mbar	43,40 mbar	26/05/2025 02:36:00	45,79 mbar
37470P019SPER	Via Moia (AL POSTO DI VIA SA...	---	---	---	---	---
37470P020SPER	Via degli Alpini	31/05/2025 18:46:00	35,43 mbar	40,22 mbar	07/05/2025 02:16:00	43,9 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di SPINONE AL LAGO-ENDINE GAIANO-RANZANICO

Totale punti: 22

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
37470P021SPER	Via San Carlo	---	---	---	---	---
37470P022SPER	Via IV Novembre	31/05/2025 19:20:00	38,73 mbar	43,16 mbar	10/05/2025 04:08:00	46,36 mbar
37470P023SPER	Via Garibaldi	---	---	---	---	---

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di TREZZO SULL'ADDA

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
36838P001TREZ	Via G.Miglio	06/05/2025 00:28:00	21,88 mbar	31,16 mbar	11/05/2025 18:32:56	33,24 mbar
36838P002TREZ	Via Visconti	11/05/2025 07:00:36	21,9 mbar	29,30 mbar	31/05/2025 02:28:00	31,99 mbar
36838P003TREZ	Via Pellico	31/05/2025 19:01:00	31,59 mbar	33,72 mbar	07/05/2025 03:55:00	35,45 mbar
36838P004TREZ	Via Buoizzi	17/05/2025 13:39:00	28,5 mbar	32,34 mbar	07/05/2025 04:54:00	34,07 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di TRIUGGIO

Totale punti: 4

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
34624P001TRIU	Via del Castelletto	30/05/2025 18:24:00	19,24 mbar	21,80 mbar	16/05/2025 01:39:00	23,03 mbar
34624P002TRIU	VIA MONASTERO - (Besana in B...	29/05/2025 18:36:00	20,86 mbar	23,66 mbar	10/05/2025 03:41:00	25,67 mbar
34624P003TRIU	Via Mascagni	30/05/2025 18:33:00	22,31 mbar	24,77 mbar	10/05/2025 03:43:00	27 mbar
34624P004TRIU	Via Boffalora	06/05/2025 00:03:00	21,88 mbar	26,41 mbar	06/05/2025 14:29:44	27,8 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.

Impianto di VAREDO

Totale punti: 6

		MINIMO		MEDIO	MASSIMO	
Codice pt.	Indirizzo	Data	Valore	Valore	Data	Valore
35262P001VARE	Viale Europa - incrocio via ...	24/05/2025 12:26:00	19,52 mbar	21,44 mbar	09/05/2025 01:24:00	22,99 mbar
35262P002VARE	Via Masaccio	26/05/2025 19:11:00	20,84 mbar	23,09 mbar	10/05/2025 03:28:00	24,43 mbar
35262P003VARE	Viale Brianza	11/05/2025 12:28:00	19,43 mbar	21,19 mbar	10/05/2025 02:50:00	22,61 mbar
35262P004VARE	Via Marsala	14/05/2025 19:18:00	21,29 mbar	23,28 mbar	08/05/2025 01:09:00	24,75 mbar
35262P005VARE	Via Battisti	18/05/2025 03:42:12	0,04 mbar	20,77 mbar	04/05/2025 02:37:00	25,34 mbar
35262P006VARE	Via Montegrappa	14/05/2025 19:16:00	21,54 mbar	23,65 mbar	12/05/2025 01:39:00	25,3 mbar

(*) Dati aggiornati al 20/06/2025.